

1 Graf Otto GmbH

Herstellerinformation

Graf Otto GmbH

Carl-Zeiss-Straße 2-6
DE-79331 Teningen

Telefon +49 (0)7641 589-0

Fax +49 (0)7641 589-50

mail@graf.info

<http://www.graf-online.de>

1.1 Saphir Sedimentationstank



Saphir Sedimentationstank zur Behandlung von Regenwasser entsprechend Merkblatt DWA-M 153. Aus hochwertigem Polyethylen (PE) gefertigt, zu 100% recycelbar. 4 Anschlussmöglichkeiten DN 100/150 (600l) bzw. 6 (900l und 1.200l). Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung. Grundwasserstabil bis zum unteren Viertel des Behälters.

15 Jahre Hersteller-Garantie

- Integrierter beruhigter Zulauf
- Integrierte Ablaufschikane zur Reduzierung der Schwimmpartikel im Auslauf
- Anlagentyp D 25/ D 21 (gemäß DWA-M 153)
- Durchgangswert 0,8; 0,7; 0,65 und 0,35/ 0,2
- Tankvolumen: in Liter

Fabrikat: GRAF SAPHIR Sedimentationstank

Menge: EP: GP: