

1 Graf Otto GmbH

Herstellerinformation

Graf Otto GmbH

Carl-Zeiss-Straße 2-6
DE-79331 Teningen

Telefon +49 (0)7641 589-0
Fax +49 (0)7641 589-50
mail@graf.info
<http://www.graf-online.de>

1.1 Platin Sedimentationstank



Platin Sedimentationstank zur Behandlung von Regenwasser entsprechend Merkblatt DWA-M 153. Aus hochwertigem Polyethylen (PE) gefertigt, zu 100% recycelbar. 8 Anschlussmöglichkeiten DN 100, davon 4 vorbereitet mit Lippendichtung DN 100. Großer angeformter Einstiegsdom nach DIN 1989. Einstiegsöffnung \varnothing 900/650 mm, H = 315 mm. Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung. 25 Jahre Hersteller-Garantie

Behälter auf Standsicherheit und Wasserdichtheit nach DIN EN 12566-3 geprüft.

- Integrierter beruhigter Zulauf
- Integrierte Ablaufschikane zur Reduzierung der Schwimmpartikel im Auslauf
- Anlagentyp D 25/ D 21 (gemäß DWA-M 153)
- Durchgangswert 0,8; 0,7; 0,65 und 0,35/ 0,2
- Tankvolumen: in Liter

Fabrikat: GRAF Platin Sedimentationstank

Menge: EP: GP: