

1 Graf Otto GmbH

Herstellerinformation

Graf Otto GmbH

Carl-Zeiss-Straße 2-6
DE-79331 Teningen

Telefon +49 (0)7641 589-0

Fax +49 (0)7641 589-50

mail@graf.info

<http://www.graf-online.de>

1.1 Carat Sedimentationstank



Carat Sedimentationstank zur Behandlung von Regenwasser entsprechend Merkblatt DWA-M 153. Aus dem Qualitätswerkstoff Duralen® (PP) gefertigt, zu 100% recycelbar. 8 Anschlussmöglichkeiten DN 100/150, davon 5 vorbereitet mit Lippendichtungen DN 100. Großer Einstiegsdom (360° drehbar) nach DIN 1989. Einstiegsöffnung Ø 800/650 mm, H = 610 mm. Abgedichtet bis Geländeoberkante in Verbindung mit Teleskop-Domschacht und Profildichtung. 25 Jahre Hersteller-Garantie

Behälter auf Standsicherheit und Wasserdichtheit nach DIN EN 12566-3 geprüft.

- Integrierter beruhigter Zulauf
- Integrierte Ablaufschikane zur Reduzierung der Schwimmpartikel im Auslauf
- Anlagentyp D 25/ D 21 (gemäß DWA-M 153)
- Durchgangswert 0,8; 0,7; 0,65 und 0,35/ 0,2
- Tankvolumen: in Liter

Fabrikat: GRAF Carat Sedimentationstank

Menge: EP: GP: